

HOTĂRÂREA NR. 59 din 29.06.2017

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, constituit prin Decizia nr. 710 / 23.09.2016 a inspectorului școlar general, profesor Adrian Doxan,

Observând:

- Prevederile art. 2.2.2 din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor P 118-1999
- Rezultatul votului, așa cum este consemnat în procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin din data de 29.06.2017;

În temeiul:

- Art. 95 alin. (3) din *Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011*, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 8 alin. (2) din *Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare*, aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5.530/5 octombrie 2011, modificat și completat prin OMECS nr. 3400/18 martie 2015;
- Art. 7, 10, 11 alin.(1) din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin*, Anexa 1 la *Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin*;

Potrivit drepturilor conferite de lege și regulamentele școlare în vigoare, emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Pentru lucrarea cu titlul "Reparații capitale Casa Corp Didactic Caraș-Severin, Str. Bega, nr. 1.", beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, amplasament strada Bega, nr. 1, municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, număr proiect 1250 / 2016, consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin stabilește distanța de siguranță de 1,11 m între construcția existentă Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, construcție cu regim de înălțime D+P+E1+M, grad de rezistență la foc IV și construcția existentă Anexă, construcție cu regim de înălțime P, grad de rezistență la foc III, și hotărăște adoptarea măsurii de protecție compensatorie, stabilită prin proiect și scenariul de siguranță la foc.

Art.2. Prin proiect și scenariu de siguranță la foc, elaboratorul proiectului propune măsură de protecție compensatorie instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu, cu respectarea P 118/3-2015 "Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor".

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de Contencios administrativ de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, cu respectarea prevederilor procedurii prealabile reglementate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Planșele aferente PT 1250 /2016: planșa 1A - Plan de situație existent, respectiv planșa 1"/A – Plan de situație propus constituie anexe la prezenta hotărâre și parte integrantă din aceasta.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Compartimentului tehnic
- Serviciului Secretariat;
- Tuturor celor interesați, prin afișare pe site-ul www.isjcs.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Inspector școlar general,
Prof. Doxan Adrian



Secretar al Consiliului de Administrație,
Inspector școlar,
Prof. Korcka Aurora Rodica



Viză de legalitate,
Consilier juridic,
Prof. jr. Palean Ioan

